ingresso carico scarico

CENTRALE TERMICA (3.500 kW)

ZONA POMPE

VASCA ACCUMULO ACQUA ANTINCENDIO Vasc. 75,8 mc) CAPACITA' UTILE=480 mc

VASCA ACCUMULO ACQUA ANTINCENDIO Vasc. 48,5 mc) CAPACITA' UTILE=100 mc

VASCA ACCUMULO ACQUA ANTINCENDIO Vasc. 48,5 mc) CAPACITA' UTILE=107 mc

LOCALE POMPE

scale 5

T 0001 surf. 17,40 m²
T 001

T 0002 surf. 17,40 m²
T 002

T 0002 surf. 17,40 m²
T 003

T 004 T 005 T 006 T 007 T 008 T 009 T 010

Scale 8

deposito T 017

spazio sicuro

Scale 7

ingresso

sala a disposizione T 018

T 019 sala a disposizione

ufficio doppio

T 016 T 015 T 014 T 013 T 012 T 011

T 020

T 021

T 022

T 023

T 024

T 114 T 113 T 112 T 111 T 110

W.C. T 115

T 116 W.C.

W.C. T 117

T 118 W.C.

CAVEDIO 3

ingresso principale

spogliatoi T 025 T 026 spogliatoi

T 027

sala a disp T 045

sala a disp T 046

T 028 T 029 T 030 T 031 T 032 T 033 T 034 T 035

BL3

Scale 9

T 044 T 043 T 042 T 041 T 040 T 039 T 038 T 037 T 036

locali isotopi

T 109 T 108 T 107 T 106 T 105 T 104 T 103 T 102 T 101 T 100 T 099 T 098 T 097 T 096 T 095 T 094 T 093

Scale 10

T 047

T 048

T 049

T 050

T 051

W.C. T 119

W.C. T 120

CAVEDIO 4

sala a disp T 052

sala a disp T 054

T 053

T 055 T 056 T 057 T 058 T 059

Scale 11

T 121 W.C.

W.C. T 122

W.C. T 123

T 124 W.C.

sala a disp T 066

sala a disp T 067 T 068

T 065 T 064 T 063 T 062 T 061 T 060

T 069

T 070

T 071

T 072

T 073

Scale 12

T 074 sala a disp

sala a disposizione T 075

T 076 T 077 T 078 T 079 T 080 T 081

W.C.

Scale 13

W.C.

ingresso

T 092 T 091 ufficio doppio

T 090 T 089 T 088 T 087 T 086 T 085 T 084 T 083 T 082

+78.80 +78.80 +78.80 +78.80 +78.65 +78.80 +78.60 +78.60 +78.60 +78.60

PARCHEGGIO DIPENDENTI 90 POSTI

PARCHEGGIO DIPENDENTI 31 POSTI

Autorimessa

sbarra controllo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

CERTIFICATO N. 6701/af

POLO DELL'UNIVERSITÀ IN LODI
DESTINATO AI CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA
Realizzazione edifici per attività didattiche e dipartimentali

(codifica opera: 030 04NC)
CODICE CIG: 5676539C29
CODICE CUP: G13H14000020001

CODICE IDENTIFICATIVO

INDIRIZZO: via dell'Università, 6 20900 - Lodi

FILE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

— **CAPOGRUPPO:**
– **Kuma and Associates Europe**

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO:
Studio Pession Associato

KUMA & ASSOCIATES EUROPE 16, rue Martel 75010 Paris SIRET 503 842 577 00028 NAF 7111Z

— **PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:**
– **Kuma and Associates Europe**
rue Martel 16, 75010 - Paris_France
T +33 (0)1 44 88 94 90 F +33 1 4246 2355 maria-chiara@kkaa.co.jp www.kka.co.jp

– **Studio Pession Associato**
corso Galileo Ferraris 60, 10129 - Torino_Italia
T +39 011 599354 F +39 011 501900 segreteria@pession.it www.studio-pession.com

– **Archiloco Studio Associato**
via Paolo Sacchi 40, 10128 - Torino_Italia
T +39 011 5684000 F +39 011 5088602 progetti@archilo.it www.archiloco.it

— **PROGETTAZIONE STRUTTURALE E SICUREZZA:**
– **F&M Ingegneria SpA**
via Belvedere 8/10, 30035 - Mirano (VE)_Italia
T +39 041 5785711 F +39 041 4355933 fm@fm-ingegneria.com www.fm-ingegneria.com

— **PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E PREVENZIONE INCENDI:**
– **Studio Tecnico Forte ing. Giuseppe**
frazione Castelrotto 10/A, 12050 - Guarene (CN)_Italia
T: +39 0173 611453 F: +39 0173 611453 segreteria@ing-forte.191.it www.forteingegneria.com

REVISIONI

n°	DATA	DESCRIZIONE

PROGETTO PER APPROVAZIONE ENTI

IL CAPO DIVISIONE: Arch. Peppino D'Andrea

TAVOLA N.: UNULO_P_A_L2_9001

TIPOLOGIA ELABORATO: Lotto 2 - Piano Terra +78.8

IL TECNICO REFERENTE: Arch. Cesare Merluzzi

SCALA: 1:200

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Peppino D'Andrea

DATA: 12.01.2015

IL VERIFICATORE: A.T.I. ICMQ SpA Progetto Costruzione Qualità - PCQ srl

NOME FILE: Opere_(vedi mod. DPGPI_IO.doc "istruzioni operative" parag. archiviazione informatizzata dei documenti)

DPGPI_M_CartProg_Rev 2_20130924

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO CHE SE NE RISERVA LA TUTELA A TERMINI DI LEGGE