

PANNELLI FOTOVOLTAICI

L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l'impianto fotovoltaico, incorporato nell'opera, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26.06.1984, oppure Classe A1 secondo il DM 10.03.2005).
Risulta, altresì, equivalente l'interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26.06.1984, oppure classe A1 secondo il DM 10.03.2005).



TUBO DI SCARICO GAS COMBUSTI SFOCIANTE OLTRE IL TERRAZZO DI COPERTURA

SOLUZIONE ALTERNATIVA PER DEPOSITO ANTINCENDIO INTERRUPTO

ZUCCHETTI S.p.A.
con Azionista Unico
Via Solferino, 1 - Tel. 0371.5941
26030 LODI (LO)
Cod. Fisc. 02111431585-0982

Progetto: Comune di Lodi
Torre per uffici
Via Achille Grandi 6 - 26900 Lodi

Committente: Zucchetti s.p.a.
Via Solferino, 1 - 26900 Lodi (Utilizzatore)
Proprietario APRI s.p.a.
Via Solferino, 3 - 26900 Lodi

Oggetto: Torre uffici
Permesso di costruire
convenzionato in variante
al P.G.T. vigente

Progettisti:
Progetto architettonico:
Marco Visconti architetto
Lungo Po Cadorna, 7 - 10124 Torino
T. 01119715601 - F. 01119715072 - ma.visconti@bero.it

Progetto antincendio:
Ing. Battista Zucchetti
Via Gianleone Caserna, 5/c - 26900 Lodi
T.F. 0371431585 - ing.zucchetti@bero.it

Progetto strutturale e coordinamento alla progettazione:
Studio di ingegneria Pavese ing. Carlo
Via xx Settembre, 21 - 26900 Lodi (MI)
T. 0371423203-55097 - F. 0371425483 - spavese@quipo.it

Progetto impianti e fisica dell'edificio:
Manens - Tifs s.p.a.
Via Campoformio, 21 - 37129 Verona
T. 045/8036100 - verona@manens-tifs.it - www.Manens-Tifs.it



TITOLO: Progetto Antincendio

Elaborato: **Sezione Trasversale B-B** N°Disegno: **Tav. 8**
File di stampa: **Scala** **1:100**
V.V.F.

Revisioni:
Rev. 08 / 08 / 2012
Rev. 24 / 08 / 2012
Rev. 09 / 11 / 2012