

GIOVANNI VIGANO'
Via Gandini, 26/c- 26900 LODI
email: gio.vig@alice.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

SCPT8

Località

LODI- Fraz. S.P. 25, km 2.8

Prof. da p.c.:

8.10 m

Committente

CIPREA S.R.L.
Via Tortona 15 - 20144 MILANO


Descrizione

AMPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO
INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE

Numero di colpi/30 cm

Profondità (m)	N ₃₀ (-)
0,30	3
0,60	5
0,90	5
1,20	7
1,50	4
1,80	3
2,10	7
2,40	11
2,70	13
3,00	18
3,30	16
3,60	6
3,90	19
4,20	9
4,50	9
4,80	9
5,10	6
5,40	18
5,70	19
6,00	35
6,30	19
6,60	14
6,90	12
7,20	11
7,50	11
7,80	38
8,10	59
8,40	>100
8,70	
9,00	
9,30	
9,60	
9,90	
10,20	
10,50	
10,80	
11,10	
11,40	
11,70	
12,00	
12,30	
12,60	
12,90	
13,20	
13,50	
13,80	
14,10	
14,40	
14,70	
15,00	

Profondità da piano campagna
[m]



Tipo di penetrometro:

DPSH PAGANI

Assistente alla prova:

Geol. Giovanni VIGANO'

Data:

22 maggio 2012