

GIOVANNI VIGANO'
Via Gandini, 26/c- 26900 LODI
email: gio.vig@alice.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

SCPT13

Località

LODI - S.P. 25. km 2.8

Prof. da p.c.:

9.90 m

Committente

CIPREA S.R.L.
Via Tortona 15 - 20144 MILANO


Descrizione

AMPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO
INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE

Numero di colpi/30 cm

Profondità (m)	N ₃₀ (-)
0,30	2
0,60	5
0,90	5
1,20	15
1,50	9
1,80	10
2,10	8
2,40	4
2,70	6
3,00	7
3,30	25
3,60	32
3,90	38
4,20	35
4,50	26
4,80	2
5,10	20
5,40	15
5,70	9
6,00	10
6,30	7
6,60	8
6,90	12
7,20	14
7,50	16
7,80	15
8,10	16
8,40	19
8,70	17
9,00	22
9,30	31
9,60	51
9,90	62
10,20	>100
10,50	
10,80	
11,10	
11,40	
11,70	
12,00	
12,30	
12,60	
12,90	
13,20	
13,50	
13,80	
14,10	
14,40	
14,70	
15,00	

Profondità da piano campagna
[m]



Tipo di penetrometro:

DPSH PAGANI

Assistente alla prova:

Geol. Giovanni VIGANO'

Data:

23 maggio 2012