**GEOTECNAlab s.r.l.**
**Laboratorio geotecnico, geomeccanico e materiali da costruzione**
**Autorizzato ai sensi del D.P.R. 246/93 per l'esecuzione di prove geotecniche sui terreni**
**Decreto n. 53084 del 01/03/05**

*Certificato di prova n° 8269 del 28/03/2012* 

Verbale di accettazione N° 1357 del 19/03/2012

# ANALISI GRANULOMETRICA DI UNA TERRA
## (C.N.R. B.U. N. 23 - ASTM D 422)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Committente: | Dott. Viganò Geologo - Lodi (LO) | Data consegna: | 19/03/2012 |
| Cantiere: | Località Codignola<br>Lodi (LO) | Data inizio/fine prova: | 19-20/03/2012 |
| Ubicazione prelievo: | Trincea d | | |
| Profondità prelievo: | -0,8 m da p.c. | | |
| Campione N. : | **83302** | | |

**Descrizione del campione:**
Campione rimaneggiato. Sabbia con ghiaia.

## RISULTATO DELLA PROVA

Analisi granulometrica eseguita: *per via secca* ☐
*per via umida* ☒

**ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA**

| Crivelli (mm) | Setacci (mm) | Trattenuto parziale % | Trattenuto progressivo % | Passante progressivo % |
|---|---|---|---|---|
| | **31,5** | | | **100,0** |
| | **16** | 1,2 | 1,2 | **98,8** |
| | **8** | 5,0 | 6,2 | **93,8** |
| | **4** | 13,0 | 19,1 | **80,9** |
| | **2** | 11,4 | 30,6 | **69,4** |
| | **1** | 12,3 | 42,8 | **57,2** |
| | **0,5** | 30,2 | 73,0 | **27,0** |
| | **0,25** | 22,5 | 95,5 | **4,5** |
| | **0,125** | 3,3 | 98,8 | **1,2** |
| | **0,075** | 0,5 | 99,3 | **0,7** |
| | < | 0,7 | 100,0 | **0,0** |

GEOTECNAlab S.r.l.

Lo Sperimentatore
(Dott. R. Langone)

Il Direttore
(Dott. S. Bonfoco)