



LEGENDA

	Tubazioni realizzate in acciaio nero correnti sferiate al di sopra del controsoffitto ed allineamento dei cavetti tecnici serventi ad alimentare gli tiranti della Rete Antincendio. Le suddette condotte vengono intese verniciate con una mano di antiruggine e due mani di specifico colore identificativo rosso. (RAL 3000).
	Cassetta Idrame tipo "UNI 45" dotata di manichetta flessibile da 20 mt e lancia erogatrice di tipo omologata.
	Estintore portatile da kg 5 a "polvere polivalente" di tipo omologato 34A-144bc.
	Estintore omologato portatile del tipo ad "anidride carbonica" da kg 5 avente una capacità estinguenta pari a 89 b-c.
	Area di influenza di ogni singola Cassetta Idrame tipo UNI 45 RAGGIO D'AZIONE: 20 mt.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIVISIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

POLO DELL'UNIVERSITÀ IN LODI
DESTINATO AI CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTÀ DI
MEDICINA VETERINARIA

Realizzazione edifici per attività didattiche e dipartimentali

(codifica opere: 020 04NC)
CODICE CIG: 5676539C29
CODICE CUP: G13H4000020001

via dell'Università, 6
20990 - Lodi

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
KUMA & ASSOCIATES EUROPE
Kuma and Associates Europe s.p.a. viale dell'Industria 2/30
Sant'Ilario St. 87 01028 MAD 7112

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:
KUMA & ASSOCIATES EUROPE
via dell'Industria 2/30 - 01028 MAD 7112
tel. +39 071 50051 - fax +39 071 50052 - www.kuma.it

STUDIO PESSON ASSOCIATO
via dell'Industria 2/30 - 01028 MAD 7112
tel. +39 071 50051 - fax +39 071 50052 - www.studiopesson.com

Architect's Studio Associato
via dell'Industria 2/30 - 01028 MAD 7112
tel. +39 071 50051 - fax +39 071 50052 - www.architectstudio.com

PROGETTAZIONE STRUTTURALE E SICUREZZA:
R&M Ingegneria S.p.A.
via dell'Industria 2/30 - 01028 MAD 7112
tel. +39 071 50051 - fax +39 071 50052 - www.r&m.it

PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E PREVENZIONE INCENDI:
Studio Tecnico Rete Ing. Giuseppe
via dell'Industria 2/30 - 01028 MAD 7112
tel. +39 071 50051 - fax +39 071 50052 - www.studiotecnico.com

PROGETTO PER APPROVAZIONE ENTI

TAVOLA	PRODOTTORE	IN CARICAMENTO
VVF 12	PROTEZIONE INCENDI - VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO	Arch. Pasquino Olivieri
LOTTI 1 - 2		Arch. Cesare Melluzzi
VVF 1-200	RETE IDRICA ANTINCENDIO - Pianta di Impianto - LIVELLO +1 (Capitura Idraulica con Raggi di Influenza)	Arch. Pasquino Olivieri
12.01.2015	Progetto Coordinato Quarta - RQ4 12.01.2015	Ing. G. Melluzzi