



| | |
|----------------|---|
| LEGENDA | <ul style="list-style-type: none"> [Linea] PORTA RESISTENTE AL FUOCO TIPO RB1 120' [Linea] STRUTTURE PERMANENTI DI COMPARTIMENTAZIONE DI TIPO RB1 120' [Linea] USI DI SICUREZZA DOTATI DI AMMISSIONI ANTIRUMORE [Linea] PERCORSO DELLE VIE DUCRITA - VERSO IL BASSO [Linea] ESTINTORE SPERIMENTALE DA 4 Kg e 8 Kg POLVERE FOLFORANTE DI TIPO DA 4 Kg 3 ABBINATE INK CANTIERE ESTINTORE PER 8 Kg 3C OMOLOGATO 3M4/10E5 [Linea] ESTINTORE CO2 TIPO DA 10 Kg CO2 SINGOLARMENTE DA 4 Kg 3 ABBINATE INK CANTIERE ESTINTORE PER 8 Kg 3C INDOSSAZIONE DA INSTALLARE A SOSPESO [Linea] PANNELLO PER SEGNALAZIONE OTTOCOMUNICAZIONE VALVINE INCENDIO* [Linea] RIVELATORE DI PRESSIONE GAS METANO [Linea] PULSANTE DI SGANCIO GENERALE SERVENTE A DISALIMENTARE 2) [Linea] PULSANTE DI SGANCIO SERVENTE A DISALIMENTARE ELETTRICAMENTE LA SOGA CENTRALE E TRERICA [Linea] PULSANTE DI RINNOVO "UPS INFORMATICI" [Linea] PULSANTE DI RINNOVO "UPS LINO DI EMERGENZA" [Linea] PULSANTE DI SGANCIO SERVENTE AD ANNEBIRE IL RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO DI OTTOCOMUNICAZIONE REALIZZATO SULLA COPERTURA DEL PIANO [Linea] PULSANTE DI SGANCIO SERVENTE AD INIBIRE IL RINNOVAMENTO DEL SOLO GRUPPO ELETTRORISERVA |
|----------------|---|

PROGETTO PER APPROVAZIONE ENTI

VF 09 PREVENZIONE INCENDI - VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO

1:100 Pianta Livello 0+1 - Locali tecnici

13.03.2015

| | |
|--|---|
| GRUPPO DI PROGETTAZIONE: CANTIERI - ROMA & ASSOCIATI S.p.A. - ASSOCIATI DEL COMITATO: Kuma and Associates Europe - Studio Person Associato | PROGETTO PER APPROVAZIONE ENTI |
| PROGETTAZIONE STRUTTURALE E SICUREZZA: KUMA & ASSOCIATES EUROPE | PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E PREVENZIONE INCENDI: Studio Person Associato |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIVISIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

POLO DELL'UNIVERSITÀ IN LODI
DESTINATO AI CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTÀ DI
MEDICINA VETERINARIA

Realizzazione edifici per attività didattiche e dipartimentali

Codice opere: 330.040
Codice CUP: G13H400002001

Via dell'Università, 6
20090 - LODI

PROGETTO PER APPROVAZIONE ENTI

VF 09 PREVENZIONE INCENDI - VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO

1:100 Pianta Livello 0+1 - Locali tecnici

13.03.2015

F.M.
INGEGNERIA

PRODOTTORE