

GIOVANNI VIGANO'  
Via Gandini, 26/c- 26900 LODI  
email: gio.vig@alice.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

SCPT11

Località

LODI - S.P. 25. km 2.8

Prof. da p.c.:

10.20 m

Committente

CIPREA S.R.L.  
Via Tortona 15 - 20144 MILANO


Descrizione

AMPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO  
INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE

Numero di colpi/30 cm

Profondità ( m )	N <sub>30</sub> ( - )
0,30	3
0,60	8
0,90	22
1,20	16
1,50	8
1,80	7
2,10	6
2,40	7
2,70	6
3,00	5
3,30	22
3,60	6
3,90	9
4,20	4
4,50	3
4,80	4
5,10	2
5,40	9
5,70	8
6,00	10
6,30	15
6,60	19
6,90	21
7,20	16
7,50	28
7,80	36
8,10	37
8,40	12
8,70	13
9,00	27
9,30	25
9,60	31
9,90	28
10,20	30
10,50	
10,80	
11,10	
11,40	
11,70	
12,00	
12,30	
12,60	
12,90	
13,20	
13,50	
13,80	
14,10	
14,40	
14,70	
15,00	

Profondità da piano campagna  
[ m ]



Tipo di penetrometro:

DPSH PAGANI

Assistente alla prova:

Geol. Giovanni VIGANO'

Data:

30 maggio 2012