

GIOVANNI VIGANO'  
Via Gandini, 26/c- 26900 LODI  
email: gio.vig@alice.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

SCPT5

Località

LODI - S.P.25 km 2.8

Prof. da p.c.:

10.20 m

Committente

CIPREA S.R.L.  
Via Tortona 15 - 20144 MILANO


Descrizione

AMPPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO  
INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE

Numero di colpi/30 cm

Profondità (m)	N <sub>30</sub> (-)
0,30	2
0,60	3
0,90	3
1,20	3
1,50	5
1,80	3
2,10	5
2,40	5
2,70	10
3,00	8
3,30	6
3,60	6
3,90	4
4,20	3
4,50	2
4,80	2
5,10	7
5,40	8
5,70	5
6,00	7
6,30	10
6,60	15
6,90	16
7,20	12
7,50	10
7,80	18
8,10	11
8,40	16
8,70	28
9,00	36
9,30	41
9,60	55
9,90	63
10,20	>100
10,50	
10,80	
11,10	
11,40	
11,70	
12,00	
12,30	
12,60	
12,90	
13,20	
13,50	
13,80	
14,10	
14,40	
14,70	
15,00	

Profondità da piano campagna  
[ m ]



Tipo di penetrometro:

DPSH PAGANI

Assistente alla prova:

Geol. Giovanni VIGANO'

Data:

22 maggio 2012